

Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg

Bieterstempel:



**Schlüsselfertiges Bauen
Fassadendämmarbeiten
Trockenbau-, Maurer-,
Putz- und Betonarbeiten**

Landsberg, den 25.08.2026

Angebotsanfrage

BV : BlmA/USH Delitzsch, Geb. 20, Feldweibel-Boldt-Str. 1, 04509 Delitzsch, Inst. Umbau Materialhalle - Baumeister

>> für Gewerk	: Estricharbeiten
----------------------------	--------------------------

LV-Nr. : **26-00580**

Ausführungszeit verbindl. : **15.10.2026 - 15.01.2027** (gesamte Maßnahme !!)

— Bindefrist bis : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate

Hauptauftraggeber : Staatsbetrieb SIB Zentrale

Abgabetermin : >> 16.09.2026 bis 10.00 Uhr !! <<

Rücksendung an:

>> email.: info@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<

Ihre Kontaktdaten haben wir von Ihrer Internetseite bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer. Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, oder falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben möchten, so gehen Sie über den Link in der zu gesendeten email auf Ihr Konto. Dort könnten sie entweder Ihr Konto löschen oder Ihre Gewerkeanfragen bearbeiten.

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr K&W Bau GmbH

Anfrage für Estricharbeiten**26-00580**

Objekt : 26A60217 BlmA/USH Delitzsch, Geb. 20, Feldwebel-Boldt-Str. 1, 04509 Delitzsch, Inst.
 Bearbeiter : Frank Weniger Umbau Materialhalle - Baumeister

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
1	BAUMEISTERARBEITEN				
17	ESTRICHARBEITEN				
1701	Wärmedämmschicht Fußboden PS-Hartschaum	100,000	m2		
	Wärmedämmschicht Fußboden PS-Hartschaum XPS 0,035W/(mK) D 180mm DEO dx Wärmedämmschicht für Fußboden, aus Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164, als Platte, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 E (normalentflammbar), 2-lagig, Gesamtdicke 180 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DEO, extrem hohe Druckbelastbarkeit - dx, auf Rohdecke, als Unterlage für Estrich, Ausführung im Erdgeschoss.				
1702	Abdichtung, PE-Folie, 0,2 mm,1-lag,Estr.	100,000	m2		
	Abdichtung, PE-Folie, 0,2 mm,1-lag,Estr. Abdichtung / Trennlage über Wärmedämmplatten mit PE-Folie, 1-lagig, Stöße 10 cm überlappt und verklebt, seitlich min. 20 cm, über Oberkante Estrich hochgezogen, im Erdgeschoss, Dicke der Folie 0,2 mm.				
1703	Zementestrich auf Dämmschicht C 35 F5 D 65mm	100,000	m2		
	Zementestrich auf Dämmschicht C 35 F5 D 65mm nach DIN 18560 CT Zementestrich auf Dämmschicht C 35 F5 D 65mm nach DIN 18560 CT einschichtig, schwimmend als Estrich auf Dämmschicht, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4kN, Flächenlasten bis 5 kN/m²), Druckfestigkeitsklasse C 35 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F 5 DIN EN 13813, Estrichnenndicke 65 mm, zur Aufnahme von elastischen Belägen, im Erdgeschoss, bewehrt mit Faserbewehrung aus Glasfaser und Polypropylenfaserstoffen, Oberfläche maschinell reiben, Verarbeitung gemäß Herstellerangaben, der Estrich muss Rissfrei sein und darf nicht absanden, incl. Nachbehandlung.				
1704	Zementestrich auf Dämmschicht C 35 F5 D 65mm	10,000	St		
	Zementestrich auf Dämmschicht C 35 F5 D 65mm in Kleinflächen bis 1,0 m² Reparatur Zementestrich auf Dämmschicht C 35 F5 D 65mm in Kleinflächen bis 1,0 m² als Reparaturfläche in bestehenden Estrichböden, nach DIN 18560 CT einschichtig, schwimmend als Estrich auf Dämmschicht, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4kN, Flächenlasten bis 5 kN/m²), Druckfestigkeitsklasse C 35 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F 5 DIN EN 13813, Estrichnenndicke 65 mm, zur Aufnahme von elastischen Belägen, im Erdgeschoss, bewehrt mit Faserbewehrung aus Glasfaser und Polypropylenfaserstoffen, Oberfläche maschinell reiben, Verarbeitung gemäß Herstellerangaben, der Estrich muss Rissfrei sein und darf nicht absanden, incl. Nachbehandlung.				
1705	Schwellenbereichen in Türöffnungen mit C20/30	8,000	St		
	Schwellenbereichen in Türöffnungen mit C20/30 B bis 26 cm Schwellenbereichen in Türöffnungen mit C25/30 B bis 26 cm ausgießen, neue Türöffnungen im Mauerwerk, Breite bis 151 cm, Wanddicke bis 26 cm, mit Ortbeton C 25/30 mit einer Stärke / Höhe bis 15 cm, ausgießen, und glatt abziehen. Ausführung Erdgeschoss.				

Titelsumme	17	ESTRICHARBEITEN	
Obertitelsumme	1	BAUMEISTERARBEITEN	

Anfrage für Estricharbeiten**26-00580**

Objekt : 26A60217

BlmA/USH Delitzsch, Geb. 20, Feldwebel-Boldt-Str. 1, 04509 Delitzsch, Inst.

Bearbeiter : Frank Weniger

Umbau Materialhalle - Baumeister

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

Titelzusammenstellung

1	BAUMEISTERARBEITEN				
17	ESTRICHARBEITEN			Titelsumme	
1	BAUMEISTERARBEITEN			Obertitelsumme	
				Nettosumme	